

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2043.2Д от 27.08.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*а/скв., № 418Д*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.08.2018 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.08.2018 12 ч. 15 мин.*

Кем отобрана проба:

*механик Круглый А.П.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

*а/скв., № 418Д*

Код пробы (образца):

*2043.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 2043.2Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 16.08.2018

Дата окончания испытаний: 24.08.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Ион аммония	менее 0,1	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	менее 0,1	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	48,0 ± 4,8	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012
6	Марганец	0,032 ± 0,008	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014
7	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
8	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
9	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31866-2012
10	Фториды	0,16 ± 0,02	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89
11	Хлориды	32,0 ± 4,8	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
12	Жесткость общая	4,3 ± 0,6	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
13	pH	8,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
14	Общая минерализация (сухой остаток)	487,5 ± 48,8	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
15	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
16	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
18	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
19	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
20	гамма-изомер ГХЦГ	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31858-2012
21	ДДТ и его метаболиты	менее 0,0001	не более 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31858-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний

Подпись

Химик-эксперт Першина Т.А.

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Заместитель руководителя ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

м.п.

С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2042.2Д от 17.08.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к ул. Советская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.08.2018 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.08.2018 12 ч. 15 мин.*

Кем оторбана проба:

*механик Круглый А.П.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

*в/к ул. Советская*

Код пробы (образца):

*2042.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 2042.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 16.08.2018					
Дата окончания испытаний: 17.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2042.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 16.08.2018					
Дата окончания испытания: 17.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



С.И. Думан

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 2041.2Д от 17.08.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к ул. Карла-Маркса*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.08.2018 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.08.2018 12 ч. 15 мин.*

Кем оторбана проба:

*мкханик Круглый А.П.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Платнировский "Универсал"*

*Краснодарский край, Кореновский район, ст-ца Платнировская, ул. Красная 2"Б"*

*в/к ул. Карла-Маркса*

Код пробы (образца):

*2041.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

\_\_\_\_\_

Код образца (пробы): 2041.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 16.08.2018					
Дата окончания испытаний: 17.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
2	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
5	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2041.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 16.08.2018					
Дата окончания испытания: 17.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан